



תעודת בדיקה מס' 7313223383  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין: פארגון קבוצת ברנע בע"מ
מענו: רח' המלאכה א.ת. לוד ת.ד. 6222 מ. 7152001 מרכז
תאריך ההזמנה: 23/10/2023

## תאור המוצר

חלון של חברה פארגון - קבוצת ברנע בע"מ תוצרת VETROTECH SAINT GOBAIN פולין, עם זכוכית חסינת אש, דגם EI 30 CONTRAFLAM. מידות של הזכוכית: 1500X2630 מ"מ, עובי 16 מ"מ. (ראה שרטוטים מצורפים)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך: 24/10/2023 הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח: המזמין הבדיקה מקום הנטילה: מפעל
------------------------------------------------------------------------------------------------

## מהות הבדיקה

עמידות באש של אלמנטי בניין לפי ת"י 931 חלק 3 מאפריל 2005 "עמידות אש של אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגגים".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תעודה זו מכילה 17 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------

## א. מסקנות

עמידות האש של חלון עם זכוכית הנ"ל נקבעה כדלקמן: - איבוד שלמות: 41 דקות. - איבוד כושר בידוד: 41 דקות.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מסמך זה אינו מהווה היתר לסימון המוצר בתו תקן.

15.01.2024

שם החותם: סרגיי מליקוב  
תפקידו: מהנדס בודק